



# Zertifikat A

## Aufbaukomponenten einer Dachbegrünung

Die Firma

**Lias Österreich GesmbH**

hat für das Untersubstrat

**Liapor Ground**

die Zertifizierung A des Verbands für Bauwerksbegrünung beantragt.

Das Produkt erfüllt laut vorgelegten Prüfzeugnissen die in der ÖNORM L1131 bestehenden Werte für ein

**Untersubstrat**

unter folgenden Voraussetzungen:

*Einbau von 40 cm Obersubstrat (auch bei Rasenflächen) über diesem Untersubstrat*

*Baumgruben werden in einer Größe von zumindest 2 x 2 m mit einem herkömmlichen Baums substrat (zumindest Baumuntersubstrat) hergestellt. Liapor Ground ist nicht als Baumuntersubstrat geeignet.*

*Nur beschränkt zur Hügel schüttung geeignet.*

*Liapor Ground erlangt ab Ausstellungsdatum die Zertifizierung A als Untersubstrat unter vorgenannten Voraussetzungen.*



Die Zertifizierungsbeauftragten

Der Vorstandsvorsitzende

Wien, 17.04.2024

Zertifikatsnummer: 10/A1

gültig bis 17.04.2027